

Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами в 2015г. (заполняется по каждому факту привлечения)

N пп	Дата привлечения к административной ответственности; номер адм.производства; место правонарушения	Статья и предмет административного нарушения	Наименование контрольного органа или судебного органа	Размер штрафа/на кого возложен	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия
1	390Г-6785-04-6-2015 от 12.03.2015 Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д.4	7.23; не приняты мер по обеспечению населения коммунальными услугами надлежащего качества, а именно: темп.воздуха в кв.№___ составляет в жилой комнате 23,8°С, что является нарушением п.15 Прилож. 1 Постановления №354.	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
2	390Г-9981-04-6-2015 от 16.03.2015 Долгопрудный, ул. Спортивная, д.116	7.22; в подвальном помещении складированы посторонние предметы.	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
3	08СЗ-20489-04-6-2015/1 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе, д.1, корп.2	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: неудовлетворительное состояние подвального помещения (при входе один из отсеков подтоплен жидкостью неопределенного цвета.	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
4	08СЗ-20489-04-6-2015/2 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.1, корп.А	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в неудовлетворительном состоянии - отмостка, расположенная со стороны ул. Лихачевское шоссе имеет трещины, просадку, местами ее отсутствие	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
5	08СЗ-20489-04-6-2015/3 от 12.10.2015	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в неудовлетворительном состоянии, а	Государственная жилищная инспекция	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.

	Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д. 1, корп. В	именно местами по периметру дома трещины в местах сопряжения отмостки с цоколем	Московской области		
6	08СЗ-20489-04-6-2015/4 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д. 1, корп. В	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в неудовлетворительном состоянии, а именно местами по периметру дома трещины в местах сопряжения отмостки с цоколем	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
7	08СЗ-20489-04-6-2015/5 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15Б	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в неудовлетворительном состоянии - отмостка имеет трещины, просадку, местами ее отсутствие	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
8	08СЗ-20489-04-6-2015/6 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 15А	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: при входе в подвал на цоколе присутствуют темно-зеленые пятна (мох), со стороны входа в подвальное помещение нарушение мест сопряжения цоколя с отмосткой, а именно присутствуют трещины	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
9	08СЗ-20489-04-6-2015/7 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 18	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: местами нарушения теплоизоляции трубопроводов системы отопления; на 9, 11 этажах пружины на переходных тамбурных дверях находятся в нерабочем состоянии (сняты с 1 петли)	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
10	08СЗ-20489-04-6-2015/8 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 20	10; нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: местами нарушения теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвале; на 7, 9, 12 этажах пружины на переходных тамбурных дверях находятся в нерабочем состоянии (сняты	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.

		с 1 петли			
11	08СЗ-20489-04-6-2015/9 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Новый Бугльвар, д.22	10. нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: местами нарушения теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвале; на 3,5 этажах пружины на переходных тамбурных дверях находятся в нерабочем состоянии (сняты с 1 петли)	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
12	08СЗ-20489-04-6-2015/10 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Молодежная, д.2	10. нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: местами нарушения теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвале; на 6 этаже отсутствует пружина на переходной тамбурной двери	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
13	08СЗ-20489-04-6-2015/11 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Молодежная, д.12	10. нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: на 6 этаже отсутствует пружина на переходной тамбурной двери, на 3,4 сломаны, на 5 разбито стекло	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на организацию	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
14	08СЗ-20489-04-6-2015/12 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Спортивная ,д.11Б	10. нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в подвальном помещении местами нарушена теплоизоляция трубопроводов системы отопления, а именно в местах расположения запорной арматуры	Государственная жилищная инспекция Московской области	1 000руб./ на должностное лицо	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
15	08СЗ-20489-04-6-2015/13 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.13А	10. нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в подвальном помещении местами нарушена теплоизоляция трубопроводов системы отопления, а именно в местах расположения запорной арматуры	Государственная жилищная инспекция Московской области	1 000руб./ на должностное лицо	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
16	08СЗ-20489-04-6-2015/14	10. нарушены срои подготовки дома к сезонной эксплуатации: в подвальном	Государственная жилищная	1 000руб./ на должностное	Штраф оплачен; нарушения устранены в

	от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 3	помещении местами нарушена теплоизоляция трубопроводов системы отопления, а именно в местах расположения запорной арматуры	инспекция Московской области	лицо	полном объеме.
17	08СЗ-20489-04-6-2015/15 от 12.10.2015 Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.6, корп.4	10: нарушены сроки подготовки дома к сезонной эксплуатации: в подвальном помещении местами нарушена теплоизоляция трубопроводов системы отопления, а именно в местах расположения запорной арматуры	Государственная жилищная инспекция Московской области	1 000 руб. / на должностное лицо	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.