

Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами в 2016г. (заполняется по каждому факту привлечения)

N пп	Дата привлечения к административной ответственности; номер адм.производства; место правонарушения	Статья и предмет административного нарушения	Наименование контрольного органа или судебного органа	Размер штрафа/на кого возложен	Документ о применении мер административного воздействия	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия
1	№08Вх/10-537-04-6-2016/9 от 15.08.2016г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д.22	ст.7.22; не в полной мере произведены работы по подготовке жилого дома к сезонной эксплуатации	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на должностное лицо	Протокол, предписание	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
2	№08Вх/03-6492-04-6-2016/6/2 от 31.08.2016 Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.1, корп.А	ч.4 ст.9.16;в подвальном помещении жилого дома частично отсутствует утеплитель	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на должностное лицо	Протокол, предписание	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
3	№08Вх/03-6492-04-6-2016/6/3 от 31.08.2016 Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.1, корп.2	ч.4 чт.9.16; в подвальном помещении жилого дома на трубопроводе отопления и горячего водоснабжения частично отсутствует утеплитель	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на должностное лицо	Протокол, предписание	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
4	№08Вх/03-6492-04-6-2016/6/1 от 05.09.2016 Долгопрудный, ул. Гранитная, д.6	ч.4 чт.9.6; разбито стекло в тамбурной двери переходного балкона, отсутствует стекло на 9м этаже	Государственная жилищная инспекция Московской области	5 000руб./ на должностное лицо	Протокол, предписание	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.
5	№08ОГ/06-1199-04-6-2016 от 09.09.2016 Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д.18	7.22; цоколь и отмостка жилого дома покрыта мхом; со стороны проезжей части, на первом этаже при входе в нежилое помещение со стороны 4го подъезда фасад окрашен в яркий цвет	Государственная жилищная инспекция Московской области	40 000руб./ на организацию	Протокол, предписание	Штраф оплачен; нарушения устранены в полном объеме.